

Zertifikat

Nr. z3684a-14-D

Auftraggeber:

Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Lerchenstr. 35
71144 Steinenbronn, Deutschland

Klasse EA

Prüfling(e):

Steckverbinder:

Telegärtner AMJ-Modul K Cat.6A

Art.-Nr.: J00029K0036, J00029L0036, J00029A0077, J00029B0077

Datenkabel:

Telegärtner AMJ 1300 S/FTP Cat.7A AWG23

Art.-Nr.: L02002A0183, L02002A0184, L02002A0185

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse EA

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P3684a-14-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstelldatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 28. August 2014



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**